



F-ec, engineering & consultancy

29. juni 2018

Telefon: +45 4243 3172

F-ec ref.: KFR

Dokument nr.: 1027-020

Projekt nr.: 1027

Side 1 af 2

## **BOFA, Garantiskema for ombygning af kedelanlæg**

## 1. Garantidata

		Garantiværdi
<b>Ydelsesgarantier</b>		
<b>1A</b>	<b>Tryktab over Levereancen på røggassiden</b> Se dokument 2A, Særlige Betingelser, afsnit 14.2 Enhed: [mbar]	
<b>1B</b>	<b>Samlet tryktab over vandkølet træk og ECO på vandsiden</b> Se dokument 2A, Særlige Betingelser, afsnit 14.2 Enhed: [mbar]	
<b>1C</b>	<b>Trykluftforbrug til sodblæsning</b> Se dokument 2A, Særlige Betingelser, afsnit 14.2 Enhed: [Nm <sup>3</sup> /time]	
<b>1D</b>	<b>Røggastemperatur i leveringsgrænse til posefilter</b> Se dokument 2A, Særlige Betingelser, afsnit 14.2 Enhed: [°C]	
<b>Garanti for rådighed</b>		
<b>2A</b>	<b>Rådighed</b> Se dokument 2A, Særlige Betingelser, afsnit 14.3 Enhed: [%]	
<b>Garanti for udetid</b>		
<b>3A</b>	<b>Udetid i forbindelse med montage</b> Se dokument 2A, Særlige Betingelser, afsnit 14.5 Enhed [kalenderdage]	

## 2. Mindstekrav til garantiværdier

Følgende minimumskrav kan ikke fraviges i tilbuddet:

- Garanteret røggassidigt tryktab kan maksimalt være 2,5 mbar
- Garanteret trykluftforbrug kan maksimalt være 6 Nm<sup>3</sup>/h
- Garanteret røggastemperatur kan maksimalt være 170°C
- Garanteret røggastemperatur kan ikke være mindre end 150°C
- Rejsetiden skal være mindst 8232 timer jf. dokument 2A, afsnit 14.4